




ESC

1000V End Sealing Caps for 1/C Low-Voltage Power Cable

General Instructions

Suggested Installation Equipment (not supplied with kit)

- Cable preparation tools
- Raychem P63 cable preparation kit or cable manufacturer approved solvent
- Clean, lint-free cloths
- Raychem recommended torch or heat gun

Recommended Raychem Torches

Install heat-shrinkable cable accessories with a "clean burning" torch, i.e., a propane torch that does not deposit conductive contaminants on the product.

Clean burning torches include the Raychem FH-2629 (uses refillable propane cylinders) and FH-2616A1 (uses disposable cylinder).

Recommended hot air gun is Raychem Model CB-5000 Thermogun Model 750 (115V)

Safety Instructions

Warning: When installing electrical power system accessories, failure to follow applicable personal safety requirements and written installation instructions could result in fire or explosion and serious or fatal injuries.

To avoid risk of accidental fire or explosion when using gas torches, always check all connections for leaks before igniting the torch and follow the torch manufacturer's safety instructions.

To minimize any effect of fumes produced during installation, always provide good ventilation of confined work spaces.

As Raychem has no control over field conditions which influence product installation, it is understood that the user must take this into account and apply his own experience and expertise when installing product.

Adjusting the Torch

Adjust regulator and torch as required to provide an overall 12- inch bushy flame. The FH-2629 will be all blue, the other

torches will have a 3- to 4-inch yellow tip. Use the yellow tip for shrinking.

Regulator Pressure

FH-2616A1	Full pressure
FH-2629	15 psig

Cleaning the Cable

Use an approved solvent, such as the one supplied in the P63 Cable Prep Kit, to clean the cable. Be sure to follow the manufacturer's instructions. Failure to follow these instructions could lead to product failure.

Some newer solvents do not evaporate quickly and need to be removed with a clean, lint-free cloth. Failure to do so could change the volume resistivity of the substrate or leave a residue on the surface.

Please follow the manufacturer's instructions carefully.

General Shrinking Instructions

- Apply outer 3- to 4-inch tip of the flame to heat-shrinkable material with a rapid brushing motion.
- Keep flame moving to avoid scorching.
- Unless otherwise instructed, start shrinking tube at center, working flame around all sides of the tube to apply uniform heat.

To determine if a tube has completely recovered, look for the following, especially on the back and underside of the tube:

1. Uniform wall thickness.
2. Conformance to substrate.
3. No flat spots or chill marks.
4. Visible sealant flow if the tube is coated.

Note: When installing multiple tubes, make sure that the surface of the last tube is still warm before positioning and shrinking the next tube. If installed tube has cooled, re-heat the entire surface.

Installation Instructions

1. Product selection.

Check kit selection with cable diameter dimensions in Table 1.

The "Conductor Size" column is for 1/C 1000V maximum cable only. Each energized conductor requires a separate ESC.

The "General Use Range" column is for general sealing applications.


Table 1

Kit	1000V Conductor Size AWG/kcmil	General Use Range Min-Max
ESC-1/A	#12-#8	0.15-0.30" (4-7mm)
ESC-2/A	#6-3/0	0.30-0.70" (7-18mm)
ESC-3/A	4/0-750	0.65-1.25" (17-32mm)
ESC-4/A	750-1500	1.05-1.95" (27-50mm)
ESC-5/A	1500-2000	1.30-2.65" (33-67mm)
ESC-6/A		1.85-3.70" (47-94mm)
ESC-7/A		2.95-4.50" (75-114mm)

Warning: De-energize circuit(s) before proceeding with installation.

2. Trim cable; position cap.


Square cut cable end and remove sharp points. Place the cap over the end onto the cable as far as possible.



1883

3. Shrink cap in place.


Begin shrinking cap at closed end, working torch with a smooth brushing motion around all sides of the cap.




1884

Continue to the open end as the cap shrinks and conforms to the cable contour.

Installation is complete.



1885



ESC

Capuchón para Sellar Puntas de Cable Para Cable de Energía de Baja Tensión hasta de 1000V 1/C

Instrucciones Generales

Equipo Sugerido de Instalación (no se suministra con el equipo)

- Herramientas de preparación de cable
- Trapos limpios y sin pelusa
- Equipo de preparación de cable Raychem p63 o solvente aprobado por el fabricante del cable
- Soplete o pistola de calor Raychem

Sopletes y Pistolas de Aire Caliente Recomendadas por Raychem

Instale los accesorios de cable termocontráctiles con un soplete de flama limpia, ejemplo, un soplete de propano que no deposite contaminantes conductivos sobre el producto.

Los sopletes de flama limpia incluyen al Raychem Fh-2629 (usa cilindros de propano recargables) y FH-2616A1 (usa cilindros desechables).

La pistola de aire caliente recomendada es la Raychem Modelo CB-5000 Modelo Thermogun 750 (115V).

Instrucciones de seguridad

Advertencia: Cuando se instalen los accesorios del sistema de energía eléctrica, el no seguir los requerimientos personales de seguridad y las instrucciones escritas referente a la instalación, podría dar como resultado un incendio o una explosión y causar serios o fatales perjuicios. Para evitar riesgo de fuego accidental o

de explosión, cuando se utilicen sopletes de gas, siempre revise todas las conexiones por fugas, antes de encender el soplete y siga las instrucciones de seguridad del soplete. Para minimizar cualquier efecto de humo producido durante la instalación, provéase siempre de una buena ventilación en el lugar de trabajo.

Como Raychem no controla todas las condiciones que pueden influir en la instalación del producto en campo, queda entendido que el usuario debe tomar esto en cuenta y aplicar su propia experiencia y práctica cuando instale el producto.

Ajustando el soplete

Ajuste el regulador y el soplete como se requiere, para así proporcionar una flama espesa de un total de 12 pulgadas.

En el FH-2629 la flama será toda azul, los otros sopletes tendrán un extremo amarillo de 3 a 4 pulgadas. Use el extremo amarillo para la termocontracción.

Presión del regulador

FH-2616A1	Presión completa
FH-2629	15 psig

Limpieza del Cable

Use un solvente adecuado como el provisto en el kit P63. Asegúrese de seguir las instrucciones del producto. Un descuido puede provocar que el producto falle.

Algunos solventes nuevos no se evaporan rápidamente y necesitan ser removidos con un paño limpio y libre de pelusas. De no ser así, pueden provocarse cambios en la

resistividad volumétrica del sustrato o dejar residuos en la superficie.

Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

Instrucciones Generales de Termocontracción

- Aplique el extremo exterior de 3 a 4 pulgadas de la flama, al material termocontráctil con un suave movimiento de cepillado.
- Mantenga la flama moviéndose para obtener una termocontracción uniforme y evitar el chamusqueo.

A menos que se le instruya de hacerlo distinto, comience a termocontraer el tubo desde el centro, trabajando la flama alrededor de todas las partes del tubo para aplicar un calor uniforme. Para determinar si el tubo se ha instalado correctamente obsérvelo especialmente en la parte de atrás:

- 1.-Grosor uniforme de las paredes.
- 2.-Conformación de los sustratos.
- 3.-Sin puntos planos o marcas frías.
- 4.-Flujo sellador visible si el tubo esta cubierto.

Nota: Cuando se instalen tubos múltiples, asegúrese de que la superficie del último esté todavía caliente, antes de acoplar y encoger el siguiente tubo. Si instala el tubo en frío, recaliente la superficie entera.

Instructivo de Instalación

1. Selección de Producto

Verifique la selección del kit con las dimensiones del cable en la Tabla 1.

La columna de "Tamaño de Conductor" es para un cable máximo de 1/C de 1000V únicamente. Cada conductor energizado requiere de un ESC separado.

La columna de "Rango de Uso General" es para las aplicaciones de sellado general.


Tabla 1

Kit	Tamaño del Conductor 1000V AWG/kcmil	Rango de Uso General Min-Max
ESC-1/A	#12-#8	0.15-0.30" (4-7mm)
ESC-2/A	#6-3/0	0.30-0.70" (7-18mm)
ESC-3/A	4/0-750	0.65-1.25" (17-32mm)
ESC-4/A	750-1500	1.05-1.95" (27-50mm)
ESC-5/A	1500-2000	1.30-2.65" (33-67mm)
ESC-6/A		1.85-3.70" (47-94mm)
ESC-7/A		2.95-4.50" (75-114mm)

Advertencia: Desenergice los circuitos antes de proceder con la instalación.

2. Corte el cable; coloque el capuchón.


Haga un corte cuadrado sobre el extremo del cable y remueva los puntos filosos. Coloque el capuchón sobre el extremo del cable tan lejos como sea posible.



1883

3. Termocontraiga en su lugar.

Empiece la termocontracción de la capuchón en el extremo cerrado, trabajando el soplete con un movimiento de cepillado suave alrededor del capuchón.



1884

Continúe hacia el lado abierto mientras que la capuchón se termocontrae y se conforma al contorno del cable.

La instalación está completa.



1885s